



ООО «ЭЛТИКОН»

Тел/Факс: +375(17)258-6333
E-mail: com@elticon.ru

СА600

Модуль контроля цепей питания 24V

Паспорт
СА600.110 ПС

Заводской №

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием – изготовителем основные параметры и характеристики модуля СА600, требуемые в эксплуатации.

1. Назначение

Модуль контроля цепей питания 24V СА600 предназначен для обнаружения непредусмотренной проводимости между изолированным выходом и внешними цепями с опасным напряжением или физическим заземлением на объекте – «страж».

2. Основные технические данные и характеристики

№	Наименование	Требуемое значение
1.	Напряжение питания (Еп), V, постоянного тока	16...32
2.	Пороговое значение сопротивления утечки между физическим заземлением и одним из полюсов цепи питания 24В, кΩ	29,5
3.	Пороговое значение переменного напряжения с частотой 50 Hz между физическим заземлением и одним из полюсов цепи питания 24V, V	44
3.	Габаритные размеры модуля, мм ³	60x44x30
4.	Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °C	-40... +85

3. Комплект поставки:

- модуль СА600 – 1 шт.

4. Гарантии предприятия изготовителя

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие модуля СА600 требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации двадцать четыре месяца с момента отгрузки изделия заказчику.

В случае выхода модуля СА600 из строя в период гарантийного срока эксплуатации предприятие – изготовитель производит его замену.

5. Свидетельство о приемке

Модуль СА600 с заводским номером № _____ соответствует конструкторской документации, ТУ РБ 100220005.001-2002 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:

Дата ввода отгрузки:

Начальник ОТК

6. Сведения о рекламациях

Дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Принятые меры